

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

09.05.01

NYM

Wir bestätigen, dass die oben genannten Installationsleitungen
nach DIN VDE 0250 Teil 204 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned Installation cables
manufactured acc. to DIN VDE 0250 part 204.*

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 1 oder 2
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 1 or 2

Nennspannung: U₀/U: 300/500 V
Rated voltage: U₀/U: 300/500 V

Prüfspannung: 2 kV
Test voltage: 2 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -40 °C / +70 °C
bewegt min./max.: - 5 °C / +70 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -40 °C / +70 °C
moved min./max.: - 5 °C / +70 °C*

Approbationen: VDE
Approvals: VDE

Brandverhalten: nach VDE 0472-804-B und IEC 60332-1
Burning behavior: acc. to VDE 0472-804-B and IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!