

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

09.06.01
NHXMH

Wir bestätigen, dass die oben genannten Halogenfreie Installationsleitungen nach DIN VDE 0250 Teil 214 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Halogen-free installation cables manufactured acc. to DIN VDE 0250 part 214.

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 1 oder 2
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 1 or 2

Nennspannung: U₀/U: 300/500 V
Rated voltage: U₀/U: 300/500 V

Prüfspannung: 2 kV
Test voltage: 2 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -30 °C / +70 °C
bewegt min./max.: - 5 °C / +50 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -30 °C / +70 °C
moved min./max.: - 5 °C / +50 °C*

Approbationen: VDE
Approvals: VDE

Brandverhalten: nach VDE E 0482-332-10 und IEC 60332-3 Rauchgasdichte nach DIN VDE 0472 Teil 816 Prüfmethode C und IEC 61034-1 Korrosivität nach VDE 0472 Teil 813

Burning behavior: acc. to VDE E 0482-332-10 and IEC 60332-3 smoke tightness acc. to DIN VDE 0472 part 816 test C and IEC 61034-1 corrodibility acc. to VDE 0472 part 813

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!