

## 2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

09.07.02

**NYCY 0,6/1kV**

Wir bestätigen, dass die oben genannten Starkstromkabel  
nach DIN VDE 0271 und IEC 60502 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned High voltage cables  
manufactured acc. to DIN VDE 0271 and IEC 60502.*

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 1  
*Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 1*

Nennspannung: U<sub>0</sub>/U: 0,6/1 kV  
*Rated voltage: U<sub>0</sub>/U: 0,6/1 kV*

Prüfspannung: 4 kV  
*Test voltage: 4 kV*

Temperaturbereich: fest min./max.: -40 °C / +70 °C  
bewegt min./max.: - 5 °C / +50 °C  
*Temperatur range: fixed min./max.: -40 °C / +70 °C  
moved min./max.: - 5 °C / +50 °C*

Approbationen: VDE  
*Approvals: VDE*

Brandverhalten: nach VDE 0472-804-B und IEC 60332-1  
*Burning behavior: acc. to VDE 0472-804-B and IEC 60332-1*

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").  
*CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").*

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!  
*This report has been electronically created and is therefore valid without signature!*