

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

09.07.08

NAYY 0,6/1kV

Wir bestätigen, dass die oben genannten Starkstromkabel
nach DIN VDE 0276-603 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned High voltage cables
manufactured acc. to DIN VDE 0276-603.*

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 1 oder 2
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 1 or 2

Nennspannung: U₀/U: 0,6/1 kV
Rated voltage: U₀/U: 0,6/1 kV

Prüfspannung: 4 kV
Test voltage: 4 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -5 °C / +70 °C
bewegt min./max.: -
*Temperatur range: fixed min./max.: -5 °C / +70 °C
moved min./max.: -*

Approbationen: VDE
Approvals: VDE

Brandverhalten: nach VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Burning behavior: acc. to VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!